

**kiwa**

Partner for progress

## TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0976 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER  
Flexibla kanaler

BBR 5, 6

**Innehavare: Svenska Westaflex AB**

Box 326

431 24 Mölndal

Tel: 031- 86 59 40

Fax: 031-879 513

E-post: [info@westaflex.se](mailto:info@westaflex.se)Webb: <http://www.westaflex.se>**Produkt namn: Wester Compact**

Flexibel ventilationskanal – Anslutningsdon av ett eller två skikt spiralfalsade aluminiumband med godstjocklek 0,12 – 0,25 mm. Kanal diameter 80 – 450 mm.

**Avsedd användning**Ventilationskanal i ett bostadshus eller inom brandceller med nettoarea mindre än 200 m<sup>2</sup>, där brandfarlig verksamhet inte förekommer. Anslutningsdon mellan spiskåpa/spisfläkt och fastmonterad imkanal i bostäder. I brandisolerat utförande skarvdon mellan luftdon och isolerad ventilationskanal.**Godkännande**

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Klassbeteckningar *                 | 5:231  |
| Luftbehandlingsinstallationer       | 5:526  |
| Imkanaler – Allmänt råd 5:e stycket | 5:5332 |
| Täthet **                           | 6:255  |

\*Brandklass: EI 30, om den är isolerad med 50 mm nätmatta av stenull med densitet  $\geq 100 \text{ kg/m}^3$ .

Obrännbart material klass A1 enligt Europeiska kommissionens beslut 2000/147/EG, klassificering utan provning.

\*\*Täthetsklass C enligt EN 13 180

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand.
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön.

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Bilaga 1: Tillhörande handlingar | 2015-08-11 |
| Bilaga 2: Produktmärkning        | 2015-08-11 |
| Bilaga 3: Kontroll               | 2015-08-11 |
| Bilaga 4: Bedömningsunderlag     | 2015-08-11 |

Beslutsdatum: 2015-08-11

Diarienummer: 356/15

Giltigt till: 2020-08-10

Tidigare diarienummer: 376/10

**Kiwa Sverige AB**

Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

Johnny Ostfeldt  
Handläggare

**Kiwa Sverige AB**Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 KarlskronaTel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
[bygg@kiwa.se](mailto:bygg@kiwa.se)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)

Certifikat