

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0360**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: Ventilation
Flexibla kanalerBBR 6:25
BSAB: QL**FLEXIBLA INSATSKANALER
WESTAFORM, -FE, -AL och -Inox****Innehavare**Svenska Westaflex AB, Box 326, 431 24 MÖLNDAL.
Tel. 031-86 49 39. Fax. 031-87 95 13. www.westaflex.se**Produkt**Flexibla kanaler av aluminium, aluminiumpläterat stål eller rostfritt stål
med godstjocklek 0,20 mm resp. 0,12 mm.**Avsedd användning**

Insatsrör i befintliga ventilations och imkanaler av murverk eller liknande.

GodkännandeProdukten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns
med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

| | |
|--|-------|
| Byggprodukter med bestyrkta egenskaper | 1:4 |
| Luftbehandlingsinstallation, Allmänt | 5:651 |
| Material | 6:11 |
| Luft, allmänt (utförning) | 6:21 |

Ventilation, värmeisolering och täthet (Täthetsklass B),
täthet klass C för kanallängder ≥ 3 m mellan skarvarna 6:255

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. -Säkerhet i händelse av brand.
3. -Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

Giltighetstid

Beslutsdatum 2007 08 09. Dnr 332/07. Typgodkännandet gäller t o m 2012 08 08.



Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Detta typgodkännande ersätter tidigare bevis med samma nr , dnr 528/01, daterat 2001-11-05.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

| | | |
|----------|------------------------|-------------|
| Bilaga 1 | Tillhörande handlingar | 2001 10 30. |
| Bilaga 2 | Produktmärkning | 2007 08 09. |
| Bilaga 3 | Kontrollanvisningar | 2001 10 30. |
| Bilaga 4 | Bedömningsunderlag | 2007 08 09. |


Bertil Wolgast
VD

Magnus Jerfmark
Tekniskt ansvarig**SWEDCERT**