



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0025 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Luftbehandlingsinstallationer **BBR 5, 6**

Innehavare: Dutch Environment Corporation B.V.

Ir. Hanlostraat 18-22 NL 7547 RD Enschede
Tel: +31 53 4302675 Fax +31 53 4302 685
E-post: info@decinternational.com Webb: decinternational.com

Produkt namn: Combidec 2300 Flexibel Ventilationskanal
Flexibel Ventilationskanal (Slang) med diameter från 100-500 mm utförd av ståltrådsarmerad alu-folie med ytskikt av PVC

Avsedd användning

Anslutningsdon mellan spisfläkt eller spiskåpa och imkanal i bostadshus.
Ventilationskanal i enbostadshus eller inom brandceller med nettoareal <200 m², där brandfarlig verksamhet inte förekommer.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Klassbeteckningar E15*	5:231
Imkanaler	5:5332
Täthetsklass C**	6:255

* Enligt; EN 13501-1, ISO EN 11925-2. ** Enligt, EN 13180-2001

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-01-18
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-01-18
Bilaga 3: Kontroll	2017-01-18
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-01-18

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona


Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2017-01-18


Giltigt till: 2022-10-17

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 047/17

Tidigare diarienummer: 093/12



Johnny Ostenfeldt
Handläggare