



## TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0642 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: SKORSTENAR - Rökkanaler

BBR 5:42

**Innehavare: Svenska Westaflex AB**

Box 326, 43153 Mölndal

Tel: +46 (0) 031 – 86 59 40

Epost: [info@westaflex.se](mailto:info@westaflex.se)

Webb: [www.westaflex.se](http://www.westaflex.se)

### Produktnamn: Rudomal 1100

Cementbaserat lagningsbruk för rök- och ventilationskanaler/imkanaler

### Avsedd användning

Invändig tätning av murade kanaler för eldstäder med tillförd värmeeffekt av högst 120 kW samt befintliga murade ventilationskanaler med självdrag och imkanaler till kök.

### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Skorstenar Allmänt – 3:e stycket	5: 4251
Materialegenskaper och beständighet	5: 4255
Täthet	5: 4256
Soteld	5: 4257

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-12-09
Bilaga 2: Produktmärkning	2014-12-09
Bilaga 3: Kontroll	2014-12-09
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2014-12-09

**Kiwa Sverige AB**  
Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
[bygg@kiwa.se](mailto:bygg@kiwa.se)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)




Beslutsdatum: 2016-10-11

Diarienummer: 671/16

Giltigt till: 2019-12-08

Tidigare diarienummer: 195/14

**Kiwa Sverige AB**

  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

  
Bertil Wolgast  
Handläggare