



BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0360

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VENTILATION
IMKANAL

BBR 6:255
BBR 5:5332

Innehavare

Svenska Westaflex AB Box 326, 431 24 MÖLNDAL
Tel. 031-864939 Fax. 031-879513 Hemsida: www.westaflex.se

FLEXIBLA IMKANLER OCH VENTILATIONSKANALER

Westaform FE

Flexibelt rör av valsat aluminiumpläterat stål (Feran)

Avsedd användning

Insatsrör för reparation av befintliga murade imkanaler, imkanaler och anslutningsdon mellan imkanal och köksfläkt samt ventilationskanal.

Wester Compact

Flexibelt rör av valsat aluminiumband

Avsedd användning

Anslutningskanal mellan fast imkanal och köksfläkt samt ventilationskanal.

INOX-E och INOX-D

Flexibelt rör av rostfritt stål – enkellagrat (0,12 mm) respektive dubbellagrat (0,20 mm).

Avsedd användning

Insatsrör för reparation av befintliga murade imkanaler, imkanaler och anslutningsdon mellan fast imkanal och takhuv samt ventilationskanal.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt innehavarens installationsanvisning godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Luftbehandlingsinstallationer – <i>Allmänt råd</i>	5:526
Imkanaler – sista stycket i <i>Allmänt råd</i>	5:5332
Täthet – <i>Allmänt råd – tredje stycket</i>	6:255

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

- 2 Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-03-15
Bilaga 3: Produktmärkning	2018-03-15
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2018-03-15
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-03-15

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2018-03-15

Giltigt till: 2023-03-14

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer:

Tidigare diarienummer: 044/12

Bertil Wolgast
Handläggare