



TYPGODKÄNNANDE 0976 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Svenska Westaflex AB

Box 326

431 26 Mölndal

Tel: +46 3186 5940

E-post: info@westaflex.se

Hemsida: www.westaflex.se

Wester Compact

Produktbeskrivning

Flexibel ventilationskanal – Anslutningsdon av ett eller två skikt spiralfalsade aluminiumband med godstjocklek 0,10 – 0,25 mm. Kanal diameter 80 – 315 mm.

Avsedd användning

Ventilationskanal i ett bostadshus eller inom brandceller med nettoarea mindre än 200 m², där brandfarlig verksamhet inte förekommer. Anslutningsdon mellan spiskåpa/spisfläkt och fastmonterad imkanal i bostäder. I brand-isolerat utförande skarvdon mellan luft-don och isolerad ventilationskanal.

Omfattning

Wester Compact, flexibel ventilationskanal 80 - 315 mm.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga **2. Säkerhet i händelse av brand** och **3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar *	5:231
Luftbehandlingsinstallationer	5:526
Imkanaler – Allmänt råd 5:e stycket	5:5332
Täthet **	6:255

* Obrännbart materialklass A1 (EN 13501-1 enligt Europeiska kommissionens beslut 2000/147/EG, klassificering utan provning CWFT)

**Täthetsklass C enligt EN 13180

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Svenska Westaflex AB

Wester Compact

Svenska Westaflex AB

431-26 Mölndal

Sverige

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

A1 och Täthetsklass C 0,0ls/m²



Kiwa Sverige AB

1913

0976

Kiwa Sverige AB



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige AB**

Kontrollavtal: **210/06**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2020-09-15

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **210/06** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Produktkatalog 2018 Svenska Westaflex 21 sidor (www.svenska.westaflex.se/produktkatalog/ / monteringsanvisningar pdf)

Bedömningsunderlag

Täthetsprovning: Westaflex egenkontroll täthetsmätning maj 2019-10-24

Sista kontrollrapport 2019-11-17, Kiwa AB enligt avtal 210/06

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2020/09/15

Diarienummer: 0766/20

Giltigt till: 2025/09/14

Tidigare diarienummer: 356/15

Magnus Jerlmark

Lone Piiters